

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

367015, г. Махачкала, ул. Ярагского-124 «А», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по Советскому району г. Махачкалы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**  
(наименование органа государственного надзора)

г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30 «Д», тел. (8722) 51-70-98, факс.55-15-87, E-mail: on-dipr1@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 113/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 общеразвивающего вида» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

**Заведующая Караева Зарема Гаджиевна,**

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Алдеров И.С.*

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по Советскому району г. Махачкалы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан*  
(наименование органа ГПН)

№ 113

от « D4 » апреля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 10 » апреля 2019 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 15 » апреля 2019 г.

проведена проверка *Старший дознаватель ОНД и ПР по Советскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Юсупов Рашид Магомедович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 общеразвивающего вида» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53»)*, по адресу: *г.Махачкала, пр-кт. И.шамия 44 корп.а,*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

СОВМЕСТНО С

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безо-пасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении незащищенном от несанкционированного доступа (коридор 1-го этажа)	п.3 ст.4 ФЗ №123; 12.48* НПБ 88-2001	20.11.2019	
2	На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания	ст.3, 4 ФЗ-123; ВСН 59-88 п.2.3	20.11.2019	
3	В здании детского сада, в групповых ячейках, где имеются вторые эвакуационные выходы при числе эвакуирующихся более 15 чел. установлено, что эвакуационные выходы выполнены менее нормативного, а именно: менее 1,2м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	20.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2019 г.  
(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОНД и ПР по Советскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Юсупов Рашид Магомедович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» апреля 2019г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓ И. В. В. В.  
(подпись)

Забегулова Зарема З. П.  
(должность, фамилия, инициалы)

«15» апреля 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Караева Зарема Гаджиевна

Действителен с 22.09.2021 по 22.09.2022