

**МЧС РОССИИ****ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН****УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99**Предписание № 444/1/1****об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 общеразвивающего вида»

Заведующая Караева Зарема Гаджиевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 444 от 10 июля 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 16 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г. проведена плановая / выездная проверка Инспектор отделения ГПН ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедгереев А.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 общеразвивающего вида»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53») , расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля 44 «а», совместно с Заведующая Караевой Заремой Гаджиевной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи сания | Перечень выявленных нарушений, места их выявления | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установить в помещении защищенной от несанкционированного доступа. | п.3 ст.4 ФЗ №123; 12.48* НПБ 88-2001 | 01.03.2019 | |
| 2 | На путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания | ст.3, 4 ФЗ-123; ВСН 59-88 п.2.3 | 01.03.2019 | |
| 3 | По периметру кровли здания сада предусмотреть ограждение | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.8.11 | 01.03.2019 | |
| 4 | На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности | Правила противопожарного режима в РФ : п. 55 | 01.03.2019 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | | | |
| 5 | На объекте защиты для покрытия пола применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, таблица № 28, 29; СНИП 21.01.97 п.6.25 | 01.03.2019 | |
| 6 | На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | Постановление правительства РФ № 390 : п. 50 | 01.03.2019 | |
| 7 | Местами светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника .(Выполнить) | Правила противопожарного режима в РФ п. 42 | 01.03.2019 | |
| 8 | В здании детского сада, в групповых ячейках, где имеются вторые эвакуационные выходы при числе эвакуирующихся более 15 чел. установлено, что эвакуационные выходы выполнены менее нормативного, а именно: менее 1,2м. (Выполнить) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16 | 01.03.2019 | |
| 9 | В помещениях детских групп эвакуационные выходы и проходы не загромождать мебелью. | Правила противопожарного режима в РФ п. 23; п. 36 | 01.03.2019 | |
| 10 | Двери лестничных клеток от поэтажных коридоров здания оборудовать уплотнениями с притворами и доводчиками. | (ч.1 ст. 46 ФЗ №184 п.6.18* СНиП 21-01-97; ст. 89 ФЗ №123 Тех. Регламент; п.4.2.7 СП 1.13130.2009); | 01.03.2019 | |
| 11 | На объекте защиты не допускать хранение горючего материала в подвальном помещении. | Постановление правительства РФ № 390 п.23 | 01.03.2019 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись) _____
«10» июля 2018 г. _____ м.п.п.*
Г. МАХАЧКАЛА

Инспектор отделения ГПН ОНД и ПР №1 по г. Ма-
хачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Магомедгереев А.М.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Караева Зарема Гаджиевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июля 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Караева Зарема Гаджиевна

Действителен с 22.09.2021 по 22.09.2022