



МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №53 общеразвивающего вида»

РД, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 44а,
«14» 08. 2018г.

тел. 8(8722) 63-88-35
№ 130

Инспектору отделения
ГПН ОНДиПР №1
по г. Махачкала
УНДиПР ГУ МЧС России по РД
Магомедгерееву А.М.

По существу плановой проверки «О пожарной безопасности» (Акт проверки №444) проведенной в отношении МБДОУ «Детский сад №53», сообщаем следующее.

Выявленные нарушения устранены частично:

- п. 1. В связи с отсутствием изолированного помещения «Приемно - контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации» находится под контролем охранника;
- п.2. В связи с отсутствием монтажа эвакуационного освещения от независимого источника, проведены компенсирующие мероприятия, а именно за свой счет приобретены фонари в количестве 10 шт.;
- п.3. Согласно Техническому паспорту МБДОУ «Детский сад №53» высота здания составляет -6, 3м., в связи с этим ограждения по периметру кровли не требуется (ФЗ от 22.07. 2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», ст. 4 ; СНиП 21.01.97 п. 8.11), (копия технического паспорта прилагается);
- п.5. Получено «Заключение по результатам исследования представленных образцов ламината горючест №72/05/18 от 15. 08. 2018г.» (основание: Договор между МБДОУ «Детский сад №53» и ДФ ООО «НИИ ВДПО» о проведении исследований представленного материала (ламината на предмет горючести, токсичности, воспламеняемости, распространения пламени и дымообразующей способности), (копия заключение прилагается);
- п. 6. Составлен соответствующий АКТ «О техническом состоянии вытяжной вентиляции и очистке» от 14 .08. 2018г. (Договор № 132/18 от 10.08.2018г.), (копия акта прилагается);


п.7. Колпаки (рассеиватели) приобретены и установлены (фотоматериал прилагается);

п.9. Освобождены эвакуационные выходы (фотоматериал прилагается);

п. 10. Двери лестничных клеток от поэтажных коридоров здания оборудованы уплотнениями с притворами и доводчиками (фотоматериал прилагается);

п. 11. Подвальное помещение очищено от горючего материала (фотоматериал прилагается).

Заведующая



З. Караева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Караева Зарема Гаджиевна

Действителен с 22.09.2021 по 22.09.2022